

Suwałki dnia 20.01.2023 r.

Wójt Gminy Raczki  
ul. Plac Kościuszki 14  
16-420 Raczki

### OCENA JAKOŚCI WODY DLA OBSZARU GMINY ZA 2022 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 3.1, § 20.1 § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w/s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 poz. 2294/ w ramach prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach programu monitoringu jakości wody oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratorów wodociągów przesyła ocenę obszarową jakości wody.

Nazwa Administratora	Nazwa Wodociągu	Obsługiwany gminny	Produkcja wody (m <sup>3</sup> /dobę)	Liczba zaopatrzonej ludności	Jakość wody - sposób uzdatniania i dezynfekcji	Przekroczone Parametry wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Postępowanie administracyjne	Działania naprawcze
1	3	4	5	6	7	8	9		
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej, Raczki ul. Kolejowa 4	Podwysokie	Raczki	364	1508	Przydatna do spożycia - odżelaziaczo-odmanganiacze, sprężarka napowietrzająca	Kilkunastodniowe przekroczenie parametru mętności. Mętność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, wymaga jednak działań naprawczych z uwagi na wynikającą stąd nie-	Nie zgłoszono	Wszczęto postępowanie administracyjne. wydawania decyzji z powodu przedstawięcia sprawozda-	Zmiana parametrów płukania filtrów ciśnieniowych na stacji uzdatniania wody, ręczne

*K. N. Czerniewski*  
DZIAŁ GMINY RACZKI  
W POKOJACH  
KAPITAŁOWA OGÓLNA  
2023 -01- 23  
5/2 ..... podpis .....  
2023

